

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01025/23



## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие ВГТ" (ООО "Предприятие ВГТ"). Место нахождения: Московская область, г.о. Пушкинский, РП. Лесной. Адрес юридического лица: 141231, Россия, Московская обл., г. о. Пушкинский, рабочий поселок Лесной, ул. Советская, д. 2, стр. 1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025004915803. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5038004853. Телефон: 8 (495) 993-06-08, адрес электронной почты: mail@vgtkraska.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие ВГТ" (ООО "Предприятие ВГТ"). Место нахождения: Московская область, г.о. Пушкинский, РП. Лесной. Адрес юридического лица: 141231, Россия, Московская обл., г. о. Пушкинский, рабочий поселок Лесной, ул. Советская, д. 2, стр. 1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025004915803. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5038004853.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, строение 10, эт.1, помещение VI, комната 5. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие на основе водно-дисперсионной Эластичной гидроизоляции WP-14 Kontakt (расход при нанесении на негорючее основание 0,7 – 1,0 кг/м<sup>2</sup> на один слой), выпускаемой по ТУ 20.30.22-047-32998388-2022 с изм. 1 «Материалы гидроизоляционные водно-дисперсионные». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 20.30.22, 20.16

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3214 10 100 9

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 9884/РС от 23.06.2023 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5170-АОП от 28.07.2022 ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа умеренновоспламеняемые (В2).

Срок годности - 12 месяцев.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.06.2023 по 29.06.2028**



**Руководитель**  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

**Эксперт-аудитор**  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)  
  
(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич  
(фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)

Сорокина Н.Н.  
(фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)